

Délégation Départementale du Val-d'Oise

Service Santé-Environnement

Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr

Téléphone : 01 34 41 15 52

Fax : 01 30 32 83 48

Destinataire(s) :

AGENCE REGIONALE DE SANTE D.D. 78

MAIRIE DE SERAINCOURT

SIAEP DE FREMAINVILLE & SERAINCOURT

VEOLIA EAU - CENTRE OUEST

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

SIEVAM VEOLIA

Commune de : SERAINCOURT

Prélèvement et analyses du **18/04/2023 à 13h40** réalisés pour l'ARS, par le groupement de laboratoires :

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY / CARSO

Nom et type d'installation : SERAINCOURT SOURCE DE L'EAU BRILLANTE (CAPTAGE)

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance : SOURCE DE L'EAU BRILLANTE - EAU BRUTE

Code point de surveillance : 0000000092 Code installation : 000092 Type d'analyse : RP7

Code Sise analyse : 00176466 Référence laboratoire : H.2023.1130-1 Numéro de prélèvement : 09500173903

Conclusion sanitaire :

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-09500173903 - page : 1)

Le vendredi 12 mai 2023

Pour le Directeur Général et par délégation,
Pour la Déléguée Départementale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

Signé

Helen LE GUEN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	14,6	°C				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	-				
Couleur (qualitatif)	normal	-				
Odeur (qualitatif)	normal	-				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,4	unité pH				

			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		10000		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		20000		
Contexte Environnemental						
Pression atmosphérique	1015	mbar				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Turbidité néphélométrique NFU	0,12	NFU				
Calcium	103,3	mg/L				
Chlorures	24	mg/L		200		
Conductivité à 25°C	718	µS/cm				
Magnésium	20,8	mg/L				
Potassium	1,6	mg/L				
Sulfates	57,0	mg/L		250		
Sodium	9,6	mg/L		200		
Silicates (en mg/L de SiO2)	12,90	mg(SiO2)/l				
Equilibre Calco-carbonique						
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,29	unité pH				
Carbonates	0	mg(CO3)/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	-				
Hydrogénocarbonates	346,0	mg/L				
Oxygène et matières organiques						
Carbone organique total	0,54	mg(C)/L		10		
Oxygène dissous % Saturation	89,7	%				
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L		4,0		
Nitrates (en NO3)	23	mg/L		100,0		
Nitrites (en NO2)	<0,02	mg/L				
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	<0,023	mg(P2O5)/l				
Fer et manganèse						
Manganèse total	<10	µg/L				
Fer dissous	<10	µg/L				
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Fluorures mg/L	0,25	mg/L		1,5		
Sélénium	<2	µg/L		20,0		
Cadmium	<1	µg/L		5,0		
Nickel	<5	µg/L		20,0		
Antimoine	<1,00	µg/L				
Arsenic	<2	µg/L		100,0		
Bore mg/L	0,033	mg/L		1,5		
Divers micropolluants organiques						
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,1	mg/L				
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-(4-pyridinyl)urea	<0,020	µg/L				

Composés Organo-halogénés volatils et semi volatils

Biphényle	<0,005	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,50	µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,50	µg/L				
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	0	µg/L				

Plastifiants

Phosphate de tributyle	<0,005	µg/L				
------------------------	--------	------	--	--	--	--

Pesticides triazines et métabolites

Atrazine	0,006	µg/L		2, 00		
Simazine	<0,005	µg/L		2, 00		
Terbutylazin	<0,005	µg/L		2, 00		
Cybutryne	<0,005	µg/L		2, 00		
Métamitron	<0,005	µg/L		2, 00		
Métribuzine	<0,005	µg/L		2, 00		
Terbutryne	<0,005	µg/L		2, 00		
Flufenacet	<0,005	µg/L		2, 00		
Améthryne	<0,005	µg/L		2, 00		
Cyanazine	<0,005	µg/L		2, 00		
Cyromazine	<0,020	µg/L		2, 00		
Desmétryne	<0,005	µg/L		2, 00		
Dimethametryn	<0,005	µg/L		2, 00		
Hexazinone	<0,005	µg/L		2, 00		
Prométhrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Prométon	<0,005	µg/L		2, 00		
Propazine	<0,020	µg/L		2, 00		
Secbuméton	<0,005	µg/L		2, 00		
Simétryne	<0,005	µg/L		2, 00		
Sébutylazine	<0,005	µg/L		2, 00		
Terbuméton	<0,005	µg/L		2, 00		
Trietazine	<0,005	µg/L		2, 00		
Atraton	<0,01	µg/L		2, 00		
Thidiazuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Triazoxide	<0,050	µg/L		2, 00		

Pesticides urées substituées

Linuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Diuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlortoluron	<0,005	µg/L		2, 00		
Isoproturon	<0,005	µg/L		2, 00		
Ethidimuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Fluométuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Buturon	<0,005	µg/L		2, 00		
Chloroxuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlorsulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Cycluron	<0,020	µg/L		2, 00		
Daimuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Difénoxuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Diflubenzuron	<0,020	µg/L		2, 00		
Forchlorfenuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Fénuron	<0,020	µg/L		2, 00		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005	µg/L		2, 00		
Monolinuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Monuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Métabenzthiazuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Métobromuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Métoxuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Néburon	<0,005	µg/L		2, 00		
Siduron	<0,005	µg/L		2, 00		
Sulfomethuron-methyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Thébutiuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Trinéxapac-éthyl	<0,020	µg/L		2, 00		
Thiazfluron	<0,020	µg/L		2, 00		

Pesticides sulfonyles

Flazasulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/L		2, 00		
Tribenuron-méthyle	<0,020	µg/L		2, 00		
Amidosulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Azimsulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Bensulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Cinosulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Ethametsulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Ethoxysulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Flupyrifos-méthyle	<0,005	µg/L		2, 00		
Foramsulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Halosulfuron-méthyl	<0,020	µg/L		2, 00		
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Oxasulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Prosulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyrazosulfuron éthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Rimsulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Triflousulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Tritosulfuron	<0,020	µg/L		2, 00		

Pesticides organochlorés

DDT-2,4'	<0,010	µg/L		2, 00		
DDT-4,4'	<0,010	µg/L		2, 00		
Aldrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Dieldrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Heptachlore	<0,005	µg/L		2, 00		
Oxadiazon	<0,005	µg/L		2, 00		
Hexachlorobenzène	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlordane alpha	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlordane bêta	<0,005	µg/L		2, 00		
Diméthachlore	<0,005	µg/L		2, 00		
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L		2, 00		
Endosulfan bêta	<0,005	µg/L		2, 00		
Endrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Fenizon	<0,005	µg/L		2, 00		
HCH alpha	<0,005	µg/L		2, 00		
HCH bêta	<0,005	µg/L		2, 00		
HCH delta	<0,005	µg/L		2, 00		
HCH epsilon	<0,005	µg/L		2, 00		
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L		2, 00		
Méthoxychlore	<0,005	µg/L		2, 00		
Quintozène	<0,010	µg/L		2, 00		
Isodrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Mirex	<0,01	µg/L		2, 00		

Pesticides organophosphorés

Chlorpyriphos éthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Dichlorvos	<0,010	µg/L		2, 00		
Chlorfenvinphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Acéphate	<0,005	µg/L		2, 00		
Amidithion	<0,005	µg/L		2, 00		
Amiprofos-méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Anilophos	<0,005	µg/L		2, 00		
Azamétiphos	<0,020	µg/L		2, 00		
Azinphos méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Azinphos éthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Bensulide	<0,005	µg/L		2, 00		
Bromophos méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Bromophos éthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Butamifos	<0,005	µg/L		2, 00		
Cadusafos	<0,005	µg/L		2, 00		
Carbophénotion	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlorméphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlorpyriphos méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlorthiophos	<0,020	µg/L		2, 00		
Coumaphos	<0,020	µg/L		2, 00		
Crotoxyphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Crufomate	<0,005	µg/L		2, 00		
Cyanofenphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Demeton S méthyl	<0,010	µg/L		2, 00		
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005	µg/L		2, 00		
Diazinon	<0,005	µg/L		2, 00		
Dichlofenthion	<0,005	µg/L		2, 00		
Dicrotophos	<0,005	µg/L		2, 00		
Diméthoate	<0,005	µg/L		2, 00		
Diméthylvinphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Disyston	<0,010	µg/L		2, 00		
Edifenphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Ethion	<0,020	µg/L		2, 00		
Ethoprophos	<0,005	µg/L		2, 00		
Etrimfos	<0,005	µg/L		2, 00		
Famphur	<0,005	µg/L		2, 00		
Fenchlorphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Fenitrothion	<0,005	µg/L		2, 00		
Fenthion	<0,005	µg/L		2, 00		
Fonofos	<0,005	µg/L		2, 00		
Fosthiazate	<0,005	µg/L		2, 00		
Hepténophos	<0,005	µg/L		2, 00		
Iodofenphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Iprobenfos (IBP)	<0,005	µg/L		2, 00		
Isofenvos	<0,005	µg/L		2, 00		
Isoxathion	<0,005	µg/L		2, 00		
Malathion	<0,005	µg/L		2, 00		
Mecarbam	<0,005	µg/L		2, 00		
Mephosfolan	<0,005	µg/L		2, 00		
Merphos	<0,020	µg/L		2, 00		
Monocrotophos	<0,005	µg/L		2, 00		
Méthacrifos	<0,010	µg/L		2, 00		
Méthamidophos	<0,005	µg/L		2, 00		
Méthidathion	<0,005	µg/L		2, 00		
Mévinphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Naled	<0,005	µg/L		2, 00		
Ométhoate	<0,005	µg/L		2, 00		
Oxydeméton méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Parathion méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Parathion éthyl	<0,010	µg/L		2, 00		
Phentoate	<0,005	µg/L		2, 00		

Pesticides organophosphorés

Phorate	<0,005	µg/L		2, 00		
Phosalone	<0,005	µg/L		2, 00		
Phosphamidon	<0,005	µg/L		2, 00		
Phoxime	<0,005	µg/L		2, 00		
Phénamiphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Piperophos	<0,005	µg/L		2, 00		
Profénofos	<0,005	µg/L		2, 00		
Propaphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Propargite	<0,005	µg/L		2, 00		
Propétamphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyraclofos	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyrazophos	<0,020	µg/L		2, 00		
Pyridaphenthion	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyrimiphos méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyrimiphos éthyl	<0,020	µg/L		2, 00		
Quinalphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Sulfotepp	<0,005	µg/L		2, 00		
Sulprofos	<0,020	µg/L		2, 00		
Tebupirimfos	<0,020	µg/L		2, 00		
Thiométon	<0,010	µg/L		2, 00		
Tolclofos-methyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Triazophos	<0,005	µg/L		2, 00		
Trichlorfon	<0,005	µg/L		2, 00		
Tétrachlorvinphos	<0,005	µg/L		2, 00		
Vamidotion	<0,005	µg/L		2, 00		
Terbuphos	<0,005	µg/L		2, 00		

Pesticides triazoles

Cyproconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Epoxyconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Tébuconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Azaconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Bitertanol	<0,005	µg/L		2, 00		
Bromuconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Difénoconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Diniconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Fenbuconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Florasulam	<0,005	µg/L		2, 00		
Flusilazol	<0,005	µg/L		2, 00		
Flutriafol	<0,005	µg/L		2, 00		
Furilazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Hexaconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Imibenconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Ipconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Metconazol	<0,005	µg/L		2, 00		
Myclobutanil	<0,005	µg/L		2, 00		
Penconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Propiconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Triadimenol	<0,005	µg/L		2, 00		
Triadiméfon	<0,005	µg/L		2, 00		
Triazamate	<0,005	µg/L		2, 00		
Triticonazole	<0,020	µg/L		2, 00		
Uniconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Fludioxonil	<0,005	µg/L		2, 00		
Aminotriazole	<0,050	µg/L		2, 00		

Pesticides Amides, Acétamides...

Acétochlore	<0,005	µg/L		2, 00		
Cymoxanil	<0,005	µg/L		2, 00		
Métazachlore	0,013	µg/L		2, 00		
Métolachlore	0,036	µg/L		2, 00		
S-Métolachlore	0,036	µg/L		2, 00		
Alachlore	<0,005	µg/L		2, 00		
Boscalid	<0,005	µg/L		2, 00		
Carboxine	<0,005	µg/L		2, 00		
Diméthénamide	0,029	µg/L		2, 00		
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Furalaxyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Isoxaben	<0,005	µg/L		2, 00		
Mefenacet	<0,005	µg/L		2, 00		
Méfluidide	<0,005	µg/L		2, 00		
Mépronil	<0,005	µg/L		2, 00		
Napropamide	<0,005	µg/L		2, 00		
Oryzalin	<0,020	µg/L		2, 00		
Penoxsulam	<0,005	µg/L		2, 00		
Pretilachlore	<0,005	µg/L		2, 00		
Propachlore	<0,010	µg/L		2, 00		
Propyzamide	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyroxsulame	<0,005	µg/L		2, 00		
Tébutam	<0,005	µg/L		2, 00		
Zoxamide	<0,005	µg/L		2, 00		
Dimethenamide-p	<0,030	µg/L		2, 00		

<i>Pesticides carbamates</i>						
Carbendazime	<0,005	µg/L		2, 00		
Carbétamide	<0,005	µg/L		2, 00		
Prosulfocarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Allyxycarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Aminocarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Bendiocarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Bufencarbe	<0,020	µg/L		2, 00		
Butilate	<0,020	µg/L		2, 00		
Carbaryl	<0,005	µg/L		2, 00		
Carbofuran	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlorprophame	<0,005	µg/L		2, 00		
Cycloate	<0,020	µg/L		2, 00		
Diallate	<0,020	µg/L		2, 00		
Diethofencarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Dimépiperate	<0,005	µg/L		2, 00		
Dimétilan	<0,005	µg/L		2, 00		
EPTC	<0,020	µg/L		2, 00		
Ethiophencarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Fenobucarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Fenothiocarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Furathiocarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Indoxacarbe	<0,020	µg/L		2, 00		
Iprovalicarb	<0,005	µg/L		2, 00		
Isoprocab	<0,005	µg/L		2, 00		
Metolcarb	<0,005	µg/L		2, 00		
Mexacarbate	<0,005	µg/L		2, 00		
Molinate	<0,005	µg/L		2, 00		
Méthiocarb	<0,005	µg/L		2, 00		
Méthomyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Promécarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Propamocarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Propoxur	<0,005	µg/L		2, 00		
Proximphan	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyributicarb	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyrimicarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Thiobencarde	<0,005	µg/L		2, 00		
Thiodicarbe	<0,020	µg/L		2, 00		
Tiocarbazil	<0,005	µg/L		2, 00		
Trimethacarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Fenoxycarbe	<0,005	µg/L		2, 00		
Triallate	<0,005	µg/L		2, 00		
Thiofanox	<0,050	µg/L		2, 00		
<i>Pesticides Nitrophénols et alcools</i>						
Dicamba	<0,050	µg/L		2, 00		
Dinoterbe	<0,030	µg/L		2, 00		
Imazaméthabenz	<0,005	µg/L		2, 00		
Pentachlorophénol	<0,030	µg/L		2, 00		
Bromoxnyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Dinitrocrésol	<0,020	µg/L		2, 00		
Dinoseb	<0,005	µg/L		2, 00		
Fénarimol	<0,005	µg/L		2, 00		
Ioxynil-méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		

<i>Pesticides Aryloxyacides</i>						
2,4-D	<0,020	µg/L		2, 00		
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		2, 00		
Mécoprop	<0,005	µg/L		2, 00		
2,4,5-T	<0,020	µg/L		2, 00		
2,4-DB	<0,050	µg/L		2, 00		
2,4-MCPB	<0,005	µg/L		2, 00		
Dichlorprop	<0,020	µg/L		2, 00		
Fénoprop	<0,020	µg/L		2, 00		
Fénoxaprop-éthyl	<0,020	µg/L		2, 00		
Haloxyfop	<0,020	µg/L		2, 00		
Haloxyfop éthoxyéthyl	<0,020	µg/L		2, 00		
Haloxyfop-méthyl (R)	<0,005	µg/L		2, 00		
Mecoprop-1-octyl ester	<0,005	µg/L		2, 00		
Propaquizafop	<0,020	µg/L		2, 00		
Quizalofop	<0,050	µg/L		2, 00		
Quizalofop éthyle	<0,005	µg/L		2, 00		
Triclopyr	<0,020	µg/L		2, 00		
Clodinafop-propargyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Mécoprop-p	<0,020	µg/L		2, 00		
<i>Pesticides pyréthrinoïdes</i>						
Cyperméthrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Acrinathrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Bifenthrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Bioresmethrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Cyfluthrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Deltaméthrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Esfenvalérate	<0,005	µg/L		2, 00		
Fenpropathrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Fluvalinate-tau	<0,005	µg/L		2, 00		
Lambda Cyhalothrine	<0,005	µg/L		2, 00		
Perméthrine	<0,010	µg/L		2, 00		
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L		2, 00		
Tefluthrine	<0,005	µg/L		2, 00		
<i>Pesticides strobilurines</i>						
Azoxystrobine	<0,005	µg/L		2, 00		
Kresoxim-méthyle	<0,005	µg/L		2, 00		
Picoxystrobine	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyraclostrobine	<0,005	µg/L		2, 00		
Trifloxystrobine	<0,005	µg/L		2, 00		
<i>Pesticides tricétones</i>						
Sulcotrione	<0,050	µg/L		2, 00		
Mésotrione	<0,050	µg/L		2, 00		

Pesticides Divers						
Glyphosate	<0,020	µg/L		2, 00		
Aclonifen	<0,005	µg/L		2, 00		
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L		2, 00		
Bentazone	<0,020	µg/L		2, 00		
Bifenox	<0,005	µg/L		2, 00		
Bromacil	<0,005	µg/L		2, 00		
Bénalaxyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Chloridazone	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlorothalonil	<0,010	µg/L		2, 00		
Clopyralid	<0,050	µg/L		2, 00		
Cyprodinil	<0,005	µg/L		2, 00		
Dicofol	<0,010	µg/L		2, 00		
Diflufénicanil	<0,005	µg/L		2, 00		
Ethofumésate	<0,005	µg/L		2, 00		
Fenpropidin	<0,010	µg/L		2, 00		
Fluazinam	<0,005	µg/L		2, 00		
Lenacile	<0,005	µg/L		2, 00		
Métalaxyle	<0,005	µg/L		2, 00		
Métaldéhyde	<0,020	µg/L		2, 00		
Norflurazon	<0,005	µg/L		2, 00		
Oxadixyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		2, 00		
Prochloraze	<0,010	µg/L		2, 00		
Propanil	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyriméthanil	<0,005	µg/L		2, 00		
Quimerac	<0,005	µg/L		2, 00		
Quinoxifen	<0,005	µg/L		2, 00		
Total des pesticides analysés	0,176	µg/L		5, 00		
Trifluraline	<0,005	µg/L		2, 00		
Chloroneb	<0,005	µg/L		2, 00		
2,4-D 2-Ethylhexyl	<0,005	µg/L		2, 00		
2,4-D-isopropyl ester	<0,005	µg/L		2, 00		
Acibenzolar s méthyl	<0,020	µg/L		2, 00		
Acifluorfen	<0,020	µg/L		2, 00		
Acétamiprid	<0,005	µg/L		2, 00		
Benfluraline	<0,005	µg/L		2, 00		
Benoxacor	<0,005	µg/L		2, 00		
Bromopropylate	<0,005	µg/L		2, 00		
Buprofézine	<0,005	µg/L		2, 00		
Butraline	<0,005	µg/L		2, 00		
Carfentrazone éthyle	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlorbromuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlorfenson	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlorthal-diméthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Clethodime	<0,005	µg/L		2, 00		
Clomazone	<0,005	µg/L		2, 00		
Clothianidine	<0,005	µg/L		2, 00		
Coumafène	<0,005	µg/L		2, 00		
Coumatétralyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Cycloxydime	<0,005	µg/L		2, 00		
Dichlobénil	<0,005	µg/L		2, 00		
Dichorophène	<0,005	µg/L		2, 00		
Difenacoum	<0,005	µg/L		2, 00		
Difethialone	<0,020	µg/L		2, 00		
Diméfuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Diméthomorphe	<0,005	µg/L		2, 00		
EPN	<0,005	µg/L		2, 00		
Fenpropimorphe	<0,005	µg/L		2, 00		
Fipronil	<0,005	µg/L		2, 00		
Flamprop-méthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Flonicamide	<0,005	µg/L		2, 00		

Pesticides Divers						
Flumioxazine	<0,005	µg/L		2, 00		
Fluquinconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Fluridone	<0,005	µg/L		2, 00		
Flurochloridone	<0,005	µg/L		2, 00		
Flurprimidol	<0,005	µg/L		2, 00		
Flurtamone	<0,005	µg/L		2, 00		
Flutolanil	<0,005	µg/L		2, 00		
Fénamidone	<0,005	µg/L		2, 00		
Hexythiazox	<0,020	µg/L		2, 00		
Imazalile	<0,005	µg/L		2, 00		
Imazamox	<0,005	µg/L		2, 00		
Imazapyr	<0,020	µg/L		2, 00		
Imidaclopride	<0,005	µg/L		2, 00		
Imizaquine	<0,005	µg/L		2, 00		
Isoxaflutole	<0,005	µg/L		2, 00		
MCPA-1-butyl ester	<0,005	µg/L		2, 00		
MCPP- 2-ethylhexyl ester	<0,005	µg/L		2, 00		
MCPP-2 otyl ester	<0,005	µg/L		2, 00		
MCPP-2,4,4-trimethylpentyl ester	<0,005	µg/L		2, 00		
MCPP-2-butoxyethyl ester	<0,005	µg/L		2, 00		
MCPP-methyl ester	<0,005	µg/L		2, 00		
Mefenpyr diethyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Metrafenone	<0,005	µg/L		2, 00		
Mépanipirim	<0,005	µg/L		2, 00		
Métosulam	<0,005	µg/L		2, 00		
Nitrofène	<0,005	µg/L		2, 00		
Nuarimol	<0,005	µg/L		2, 00		
Ofurace	<0,005	µg/L		2, 00		
Oxyfluorfen	<0,010	µg/L		2, 00		
Paclobutrazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Pencycuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Procymidone	<0,005	µg/L		2, 00		
Pymétroline	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyraflufen éthyl	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyrazoxyfen	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyridabène	<0,005	µg/L		2, 00		
Pyrifénox	<0,010	µg/L		2, 00		
Pyriproxyfen	<0,005	µg/L		2, 00		
Roténone	<0,005	µg/L		2, 00		
Sethoxydim	<0,020	µg/L		2, 00		
Spiroxamine	<0,005	µg/L		2, 00		
Tecnazene	<0,010	µg/L		2, 00		
Teflubenzuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Terbacile	<0,005	µg/L		2, 00		
Tetradifon	<0,005	µg/L		2, 00		
Tetrasul	<0,010	µg/L		2, 00		
Thiabendazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Thiaclopride	<0,005	µg/L		2, 00		
Thiamethoxam	<0,005	µg/L		2, 00		
Tricyclazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Triflumuron	<0,005	µg/L		2, 00		
Triforine	<0,005	µg/L		2, 00		
Tébufenpyrad	<0,005	µg/L		2, 00		
Tébufénozide	<0,005	µg/L		2, 00		
Tétraconazole	<0,005	µg/L		2, 00		
Mecoprop-n/iso-butyl ester (mélange)	<0,005	µg/L		2, 00		
Chlormequat	<0,050	µg/L		2, 00		
Chlorure de choline	<0,100	µg/L		2, 00		
Dalapon 85	<0,020	µg/L		2, 00		
Fosetyl-aluminium	<0,020	µg/L		2, 00		
PCB, DIOXINES, FURANES						

PCB, DIOXINES, FURANES						
PCB 118	<0,010	µg/L				
PCB 138	<0,010	µg/L				
PCB 149	<0,010	µg/L				
PCB 153	<0,010	µg/L				
PCB 170	<0,010	µg/L				
PCB 180	<0,010	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Atrazine déséthyl	0,039	µg/L		2,0		
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		2,0		
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L		2,0		
Atrazine déséthyl déisopropyl	0,053	µg/L		2,0		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		2,0		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L		2,0		
Terbuméton-déséthyl	<0,005	µg/L		2,0		
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		2,0		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,0		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L		2,0		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		2,0		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,0		
AMPA	<0,020	µg/L		2,0		
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		2,0		
DDD-4,4'	<0,005	µg/L		2,0		
DDE-2,4'	<0,005	µg/L		2,0		
DDE-4,4'	<0,010	µg/L		2,0		
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L		2,0		
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		2,0		
Propazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,0		
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,0		
Sebuthylazine déséthyl	<0,005	µg/L		2,0		
Trietazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,0		
Trietazine déséthyl	<0,005	µg/L		2,0		
Diclofop méthyl	<0,050	µg/L		2,0		
Fluazifop	<0,005	µg/L		2,0		
Aldicarbe sulfoné	<0,020	µg/L		2,0		
Desmethyl-pirimicarb	<0,005	µg/L		2,0		
Ethiofencarb sulfone	<0,005	µg/L		2,0		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		2,0		
Pirimicarb formamido desméthyl	<0,005	µg/L		2,0		
Thiofanox sulfone	<0,005	µg/L		2,0		
Thiofanox sulfoxyde	<0,005	µg/L		2,0		
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		2,0		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,010	µg/L		2,0		
Ioxynil	<0,005	µg/L		2,0		
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L		2,0		
Endrine aldéhyde	<0,005	µg/L		2,0		
Malaoxon	<0,005	µg/L		2,0		
Paraoxon	<0,005	µg/L		2,0		
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		2,0		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		2,0		
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,005	µg/L		2,0		
Chlorimuron-ethyl	<0,020	µg/L		2,0		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		2,0		
Heptachlore époxyde	0	µg/L		2,0		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
CGA 369873	<0,020	µg/L				
OXA metolachlore	<0,020	µg/L				
ESA metolachlore	<0,020	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L				

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1