

Edité le : 21/07/2025

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

Rapport partiel

SIEVAM

3 rue des Moines
95450 VIGNY

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été reçu au laboratoire. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE25-96342
Identification échantillon : **LSE2507-57374**
Référence échantillon commanditaire: H.2025.2361-1
Nature: Eau à la production
Point de Surveillance : RESERVOIR DE GADANCOURT - SORTIE RESERVOIR **Code PSV : 0000004825**
Localisation exacte : SORTIE RESERVOIR
Dept et commune : **95 AVERNES**
UGE : 0003 - SIEVAM AUTONOME
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Type de visite : P2 **Type Analyse :** PES7 **Motif du prélèvement : S3**
Nom de l'exploitant : SIEVAM AUTOMOME
3 RUELE AUX MOINES
95450 VIGNY
Nom de l'installation : AVERNES TRAITEMENT **Type :** TTP **Code :** 004071
Prélèvement : Prélevé le 15/07/2025 à 08h35 Réception au laboratoire le 16/07/2025
Prélevé par le client WILLAUMEZ THOMAS

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 16/07/2025

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Pesticides <i>Pesticides divers</i>							
Chlorothalonil SA (R417888) 95PES7>>	0.242	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.010	0.10	#

95PES7>> ANALYSE (PES7) CHLOROTHALONIL + METABOLITES (ARS95-2025)

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

.../...

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 21/07/2025

Identification échantillon : LSE2507-57374

Destinataire : SIEVAM

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.