

Délégation départementale du Val d'Oise

Département Santé Environnement

Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr

Destinataire(s) :

MAIRIE DE SAINT CYR EN ARTHIES

SFDE - AGENCE NORD YVELINES

SIEVAM

VEOLIA EAU - CENTRE OUEST

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

SIEVAM AUTONOME

Commune de : SAINT-CYR-EN-ARTHIES

Prélèvement et mesures de terrain du **12/05/2026 à 08h25** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : SYNDICAT DE LA MONTCIENT (95) (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : ST CYR 6 RUE DU PARC - ECOLE

Code point de surveillance : 0000001918 Code installation : 000119

Type d'analyse : PCTHM

Code Sise analyse : 00191893 Référence laboratoire : H.2026.1175-1 Numéro de prélèvement : 09500189350

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-09500189350 - page : 1)

Le jeudi 28 mai 2026

Pour le Directeur Général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Helen LE GUEN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

			Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi
Contexte Environnemental							
Température de l'eau	16,2	°C				25	
			Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi
Sous produits de la désinfection							
Bromoforme	4,90	µg/L		100			
Chlorodibromométhane	4,10	µg/L		100			
Chloroforme	0,33	µg/L		100			
Dichloromonobromométhane	1,40	µg/L		100			
Trihalométhanés (4 substances)	10,73	µg/L		100			

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1