RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Île-de-France

Délégation départementale du Val d'Oise
Département Santé Environnement
Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr

Destinataire(s) :
MAIRIE DE SERAINCOURT
SIEVAM

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

SIEVAM AUTONOME

Commune de : SERAINCOURT

Prélèvement et mesures de terrain du **16/06/2026 à 10h33** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : SERAINCOURT FREMAINVILLE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : SERAINCOURT HAMEAU DU RUEIL MAISON ASSOC - MAISON DES ASSOCIATIONS

Code point de surveillance : 0000000117 Code installation : 000117 Type d'analyse : A2

Code Sise analyse : 00192346 Référence laboratoire : H.2026.1631-1 Numéro de prélèvement : 09500189803

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le lundi 27 juillet 2026

Pour le Directeur Général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Helen LE GUEN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

16 avenue des Béguines - Immeuble Equinox
CS 40202
95895 CERGY CEDEX

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi
Contexte Environnemental							
Température de l'eau	17,2	°C				25	
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation							
Aspect (qualitatif)	normal	sans objet					
Couleur (qualitatif)	normal	sans objet					
Saveur (qualitatif)	normal	sans objet					
Equilibre Calco-carbonique							
pH	7,4	unité pH			6,5	9	
Résiduel de traitement							
Chlore libre	0,16	mg(Cl2)/L					
Chlore total	0,18	mg(Cl2)/L					

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi
Bactériologie							
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0			
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0			
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0	
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0	
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0	n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2	n/mL					
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation							
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2	
Chlorures	23,50	mg/L				250	
Conductivité à 25°C	726	µS/cm			200	1100	
Sulfates	60,00	mg/L				250	
Equilibre Calco-carbonique							
Titre alcalimétrique complet	34,20	°f					
Titre hydrotimétrique	35,99	°f					
Oxygène et matières organiques							
Carbone organique total	0,83	mg(C)/L				2	
Paramètres azotés et phosphorés							
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,1	
Nitrates (en NO3)	23,10	mg/L		50			
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,5			
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,46	mg/L		1			

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1

16 avenue des Béguines - Immeuble Equinox
CS 40202
95895 CERGY CEDEX