Délégation départementale des Yvelines
Département Santé-environnement
Courriel : ars-dd78-eau@ars.sante.fr
Téléphone : 01 30 97 73 39

Destinataire(s) :
ARS DÉLÉGATION DU VAL D'OISE 95
COMMUNAUTE URBAINE GPS&O
MAIRIE DE DROCOURT
SIEVAM

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

DROCOURT PRODUCTION

Commune de : DROCOURT

Prélèvement et mesures de terrain du **04/11/2026 à 09h46** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : F DROCOURT EAU TRAITEE (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE TRAITEE
Nom et localisation du point de surveillance : F DROCOURT EAU TRAITEE - Robinet eau traitée rdc
Code point de surveillance : 0000000696 Code installation : 000663 Type d'analyse : A3
Code Sise analyse : 00262428 Référence laboratoire : LSE2611-22476 Numéro de prélèvement : 07800256414

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le mercredi 25 novembre 2026

P/ le Directeur général et par délégation,
P/ le Directeur départemental et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Béatrice TAVÉ-GALTIER

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	12,1	°C				25,0
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,2	unité pH				9,0
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,50	mg/L(Cl2)				
Chlore total	0,54	mg/L(Cl2)				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/100mL		0		
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	qualit.				
Saveur (qualitatif)	normal	qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2
Conductivité à 25°C	802	µS/cm				1100
Coloration	<5	mg/L(Pt)				15
Chlorures	29,30	mg/L				250
Sulfates	52,00	mg/L				250
Calcium	115,7	mg/L				
Magnésium	19,5	mg(Mg)/L				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,33	unité pH				9,0
Titre alcalimétrique complet	35,57	°f				
Titre hydrotimétrique	36,95	°f				
Oxygène et matières organiques						
Carbone organique total	0,66	mg/L(C)				2
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,1
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrates (en NO3)	18,60	mg/L		50,0		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,37	mg/L		1,0		
Fer et manganèse						
Fer total	<10	µg/L				200
Manganèse total	<10	µg/L				50
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Aluminium total µg/l	<10	µg/L				200,0
Sous produits de la désinfection						
Bromoforme	0,54	µg/L		100		
Chlorodibromométhane	0,65	µg/L		100		
Chloroforme	<0,1	µg/L		100		
Dichloromonobromométhane	0,25	µg/L		100		
Trihalométhanes (4 substances)	1,44	µg/L		100		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1